

SKUPINA	OZNAČENIE NAPÄTIA	NÁZOV ZARIADENIA	MENOVIÉ NAPÄTIE		
			V UZEMNEJ SÚSTAVE		V IZOLOVANEJ SÚSTAVE
			<i>MEDZI VODIČMI A ZEMOU</i>	<i>MEDZI VODIČMI</i>	<i>MEDZI VODIČMI</i>
1.	MN	ZARIADENIA MALÉHO NAPÄTIA	DO 50V VRÁTANE	DO 50V VRÁTANE	DO 50V VRÁTANE
2.	NN	ZARIADENIA NÍZKÉHO NAPÄTIA	NAD 50V DO 600V VRÁTANE	NAD 50V DO 1KV VRÁTANE	NAD 50V DO 1KV VRÁTANE
A	VN	ZAR. VYSOKÉHO NAPÄTIA	NAD 600V A MENŠIE AKO 30KV	NAD 1KV A MENŠIE AKO 52KV	NAD 1KV A MENŠIE AKO 52KV
B	VVN	ZAR. VEĽMI VYSOKÉHO NAP.	OD 30KV A MENŠIE AKO 171KV	OD 52KV A MENŠIE AKO 300KV	OD 52KV A MENŠIE AKO 300KV
C	ZVN	ZAR. ZVLÁŠŤ VYSOKÉHO NAP.	—————	OD 300KV DO 800KV VRÁTANE	—————
D	UVN	ZAR. ULTRA VYSOKÉHO NAP.	—————	NAD 800KV	—————